

اطلاعات فنی اجناس پلی اتیلن فشار قوی مورد نیاز در گاز رسانی به صنایع  
توضیح اینکه در صورتیکه اقلام مورد نیاز دقیقاً مشابه داخلی داشته باشند، استفاده از مشابه خارجی طبق مصوبات ابلاغی اکیدا ممنوع می باشد.

ردیف	شرح اقلام	مشخصات فنی	استاندارد ساخت قطعه	استاندارد اجرایی	سازندگان مجاز داخلی	سازندگان مجاز خارجی	توضیحات
1	لوله پلی اتیلن	SDR 11	IGS-M-PL-014-1(2) استاندارد (اصلی)	IGS-CDN(001) مصوب سال 90	گاز لوله	به VENDOR LIST شرکت ملی گاز مراجعه شود.	در زمینه ساخت لوله پلی اتیلن 47 شرکت مجاز داخلی در وئور لیست شرکت ملی گاز وجود دارند که موارد اشاره شده تعدادی از آنها در محدوده استان تهران می باشد.
					کاسپین لوله طبرستان		
2	اتصالات پلی اتیلن (کپلر) سه راهی برانر، یک، تبدیل	PE 100	IGS-PL-014-2(2)	IGS-CDN(001) مصوب سال 90	انوار اتصال	به VENDOR LIST شرکت ملی گاز مراجعه شود.	جهت اطلاعات بیشتر به VENDOR LIST شرکت ملی گاز ایران مراجعه شود
					پلی اتیلن سمعان		
					آوند پلاست کرمان		
					انوار حیات کرمان		
2	اتصالات پلی اتیلن (کپلر) سه راهی برانر، یک، تبدیل	SDR 11	IGS-PL-014-2(2)	IGS-CDN(001) مصوب سال 90	انوار اتصال	به VENDOR LIST شرکت ملی گاز مراجعه شود.	جهت اطلاعات بیشتر به VENDOR LIST شرکت ملی گاز ایران مراجعه شود
					پرو گاز پارسا		
					قطران ساوه		
2	اتصالات پلی اتیلن (کپلر) سه راهی برانر، یک، تبدیل	PE 100	IGS-PL-014-2(2)	IGS-CDN(001) مصوب سال 90	سپید نام زاگرس	به VENDOR LIST شرکت ملی گاز ایران مراجعه شود	جهت اطلاعات بیشتر به VENDOR LIST شرکت ملی گاز ایران مراجعه شود
					آراد صنعت ویرا (super fit)		

اطلاعات فنی اجناس پلی اتیلن فشار قوی مورد نیاز در گازرسانی به صنایع  
توضیح اینکه در صورتیکه اقلام مورد نیاز دقیقاً مشابه داخلی داشته باشند، استفاده از مشابه خارجی طبق مصوبات ابلاغی اکینا ممنوع می باشد.

	توضیحات	سازندگان مجاز خارجی	سازندگان مجاز داخلی	استاندارد اجزایی	استاندارد ساخت قطعه	مشخصات فنی	شرح اقلام	ردیف
	جهت اطلاعات بیشتر به Vendor List شرکت ملی گاز ایران مراجعه شود		انرژی سامع امیوار	IGS-CDN(001) مصوب سال 90	IGS-PL-014-3(2)	SDR11 PE 100	اتصال مکانیکی (TF) TRANMISSON FITTING	3
	1- تست شیرها بروز باشد. 2- تاریخ تولید آن زیر یکسال باشد.	انهار حیات کرمان	پتروگاز پارسا سپید نام زاگرس	IGS-CDN(001) مصوب سال 90	IGS-M-PL-015	SDR11 PE 100 BALL VALVE CL150	شیر تویی پلی اتیلن کلاس 150	4
		جرح فیشر فری آلن پلی تک	پارس فیوژن البرز فیوژن	IGS-CDN(001) مصوب سال 90	IGS-M-PL-061(2)		دستگاه الکترو فیوژن	5
		جرح فیشر	پارس فیوژن	IGS-CDN(001) مصوب سال 90			اسکرابر دورانی	6

اطلاعات فنی اجناس پلی اتیلن فشار قوی مورد نیاز در گازرسانی به صنایع

توضیح اینکه در صورتیکه اقلام مورد نیاز دقیقاً مشابه داخلی داشته باشند، استفاده از مشابه خارجی طبق مصوبات ابلاغی اکیداً ممنوع می باشد.

توضیحات	سازندگان مجاز خارجی	سازندگان مجاز داخلی	استاندارد اجرائی	استاندارد ساخت قطعه	مشخصات فنی	شرح اقلام	ردیف	
توضیحات این که علمکها می بایست طبق استاندارد ساخته شده و پس از پلمپ به همراه مدارک فنی و تاییدیه بازرس کارگاه، تحویل پیمانکار و مشترک گردد.		کارگاه اریکه استوار پارسیان (آقای لشگری) حرحده صنعت ستری سرحت فرآیند گستر نصر (آقای شحله)	IGS-CDN(001) مصوب سال 90	SC-7040	SC-7040 SM-6231	علمک پلی فولاد و پلی اتیلن	7	
				DETAIL اجرائی علمک 2 بوندی واحد صنایع				
آستن ها با مدارک ساسول کره و دکتر مجالی باید پس از ارسال نمونه به آزمایشگاه و بررسی آنالیز عناصر در ترکیب آستن مورد استفاده قرار گیرد	مراك المان ساسول کره	دکتر مجالی			درصد ظروص 98درصد به بالا CH3OCH3	آستن	8	
MARKINGتوارد زرد بایستی چندنگی داشته باشد و پاک نشود		افق، پلاست فرهاد پلاستیک(مشهد)		مواد اولیه از نوع دسته اول پتروشیمی غیر آسفالی بوده و بازیافتی نباشد	ضخامت 300 میکرون ، عرض 40 سانتی متر	توارد زرد اختار	9	
								افق، پلاست
								در تور آفتاب هم دانه های سیاه دیده نشود
با انجام تست کششی، پار ه نشود		آخر پژوهش						