



شماره: ۱۴۰۱۰۲۷
تاریخ صدور: ۱۴۰۱-۱۰-۲۷

گواهینامه فنی

بررسی عکلدار و مخصوص تولیدی

مدیریت عامل محترم شرکت لوله و اتصالات پلی اتیلن سمنtan

به استناد جزء (۵) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آینین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون به استانداری و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت لوله و اتصالات پلی ساماندهی و اسنادهای اثباتی از این شرکت اعطا شده است:

- نام محصول: لوله پلی اتیلن فاضلابی (تک چداره PE) با قطر ۵۰ الی ۲۰۰ میلی متر به رنگ مشکی با نام تجارتی قطران اتصال؛
- قابل استفاده در شبکه های فاضلابی ساختمان؛
- کاربری: B برای استفاده در لوله کشی روی زمین و داخل ساختمان، همچنین خارج ساختمان مهار شده به دیوار می باشد؛
- کاربری: BD برای استفاده در سیستم لوله کشی فاضلابی داخل ساختمان و دفنی تا فاصله یک متري از ساختمان که به سیستم فاضلاب شهری متصل می شود. لوله های با کاربری BD مدفعون در زمین با سایز مساوی و یا بزرگتر از ۷۵ میلیمتر بجاز می باشند.
- طبق استاندار ملی ایران شماره ۸۲۹۹-۱ مخصوص فوق از نظر واکنش در برابر آتش، کندسوز بوده و شرایط قرارگیری در طبقه E یا بهتر را احراز می نماید.
- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛
- تولید شرکت لوله و اتصالات پلی اتیلن سمنtan، به آدرس: سمنان، شهرک صنعتی شرق، فاز دو، خیابان رقابت دو؛
- محل تولید: سمنان، شهرک صنعتی شرق، فاز دو، خیابان رقابت دو.

این گواهینامه نشان می دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز؛ برای دامنه کاربرد در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به عهده تولیدکننده می باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ صادر و ۶ (شش) مرتبه تمدید شده است و تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعليق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

محمد مهدی رحمتی
پرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی